



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам**

238530, г. Зеленоградск, ул. Железнодорожная, 38 «А», телефон: (40150) 3-19-44, E-Mail: zel-ond@mail.ru

г. Зеленоградск,  
ул. Железнодорожная, 38А

(место составления акта)

« 08 » часов « 30 » минут  
(время,

« 14 » апреля 20 21 г.  
дата составления акта)

**Предписание № 14/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа п. Кострово» (МАОУ «ООШ п. Кострово, ИНН 3918009267); юридический адрес: 238548, Калининградская область, Зеленоградский район, п. Кострово, ул. Школьная, д.10.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области от 12.03.2021 №14

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 18 марта по 14 апреля 2021 года:

Тихониной Ксенией Олеговной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здание муниципального автономного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа п. Кострово» по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, п. Кострово, ул. Школьная, д.10.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором МАОУ «ООШ п. Кострово»- Афанасьевой Юлией Александровной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1	Представленная декларация пожарной безопасности выполнена не в соответствии с формой приказа МЧС России №171 от 16.03.2020	ч.6 ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. Приказ МЧС России №171 от 16.03.2020 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	01 ноября 2021 года	
2	Класс пожарной безопасности строительных конструкций – внутренних перегородок на 1 этаже коридора (столовая) выполнена из пластиковых стеклопакетов составляет менее К0. Не представлены документы по классу пожарной безопасности строительных конструкций- по стенам лестничных клеток (стеклоблоки)	ч.6. ст.87 табл. № 22 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.6.7.15. СП 2.13130.2012 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 12 марта 2020 г. № 151)	01 ноября 2021 года	
3	Двери эвакуационных выходов не в полном объеме оборудованы запорами (замками) обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Устройства для самозакрывания дверей находятся в не исправном состоянии. Двери эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (доводчики) с уплотнениями в притворах	п. 14, 24, 26 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01 ноября 2021 года	
4	Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. Допускается эксплуатация электропроводов с видимым	п.15, подп. «а, в» п.35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01 ноября 2021 года	

	нарушением изоляции. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками			
5	Ширина эвакуационных выходов из здания местами составляет менее 1,2м; ширина лестничных маршей в здании школы составляет менее 1,35м; лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения	п. 4.4.1 СП 1.13130 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194) ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01 ноября 2021 года	
6	Размещаемые в здании помещения складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами, дверьми	ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п.п. 5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288	01 ноября 2021 года	
7	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения, в том числе кладовых помещений различного назначения, а также помещений для инженерного оборудования с наружной стороны категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В зависимости от категории необходимо предусмотреть наличие тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре или наличие противопожарного перегородки 1-го типа; руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений (наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.п.12, 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479) п.п. 4.18, 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288) СП 12.13130.2009 «Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №182)	01 ноября 2021 года	
8	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не	п.56 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01 ноября 2021 года	



	менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного			
9	Помещения объекта защиты частично не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а также отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором должна отражаться информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); Таблица А.1 Приложение А СП 5.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175)	01 ноября 2021 года	
10	Ковры, ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации, поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах не прикреплены к полу	п.31 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01 ноября 2021 года	
11	На объекте защиты запрещается использовать технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	п.16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01 ноября 2021 года	
12	В здании школы на путях эвакуации (общие коридоры) для отделки пола применена деревянная доска. Отсутствуют документы подтверждающие класс пожарной опасности КМ2	ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01 ноября 2021 года	
13	Не обеспечено на объекте защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителем) в электрощитовых по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01 ноября 2021 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору  
младший лейтенант внутренней службы  
Тихонина Ксения Олеговна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



« 14 » апреля 2021 года

**Предписание для исполнения получил(а):**

**Афанасьева Юлия Александровна –  
директор МАОУ «ООШ п. Кострово»**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,  
присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

« 14 » 04 2021 года

